



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ต.๑) ถึง กปบ.(ก.๓)
เลขที่ ต.๑ กปบ.(คฟ.) 2422/2567 วันที่
เรื่อง ขอแจ้งแผนงานปลดอุปกรณ์ ระบบ ๑๑๕ เควี
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

เนื่องด้วย กปบ.(ต.๑) มีแผนการงานดับไฟฟ้าระบบ ๑๑๕ เควี วงจร สฟฟ.บ้านโป่ง๒ - สฟฟ.บ้านโป่ง๓ (Open Loop) เพื่อให้ชุดปฏิบัติงานย้ายสายยึดโยงระบบ ๑๑๕ เควี บริเวณ หน้าโอเค รีสอร์ท ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

- ปลด เบรกเกอร์ ระบบ ๑๑๕ เควี รหัส BPB07YB-01 สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง ๒ และปลด เบรกเกอร์ รหัส BPC03YB-01 สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง ๓

ทั้งนี้ ขอให้ กปบ.(ก.๓) เตรียมความพร้อมรองรับ การดับไฟฟ้าระบบ ๑๑๕ เควี วงจร สฟฟ.บ้านโป่ง๒ - สฟฟ.บ้านโป่ง๓ (Open Loop) ในวัน เวลา ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายชัยวุฒิ ศรีชะภา)
ชก.ปบ.(ต.๑) รักษาการแทน อก.ปบ.(ต.๑)

๑ ๘ ก.ย. ๒๕๖๗

ที่ ต.๑ กปบ.(คฟ.) 2422/2567

เรียน ผจก.กฟส.บปง.
- เพื่อโปรดทราบ

(นายชัยวุฒิ ศรีชะภา)
ชก.ปบ.(ต.๑) รักษาการแทน อก.ปบ.(ต.๑)

๑ ๘ ก.ย. ๒๕๖๗