



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ต.1) ถึง กปบ.(ก.3)
เลขที่ ต.1 กปบ.(คฟ.) 2495/2567 วันที่
เรื่อง ขอแจ้งแผนงานปลดอุปกรณ์ ระบบ 115 เควี
เรียน อก.ปบ.(ก.3)

เนื่องด้วย กปบ.(ต.1) มีแผนการงานดับไฟฟ้าระบบ 115 เควี วงจร สฟฟ.บ้านโป่ง 2 - สฟฟ.
บ้านโป่ง 3 (Open Loop) - สฟฟ.นครปฐม 3 เพื่อให้ชุดปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในสฟฟ.บ้านโป่ง 3.

วันที่ 8 ตุลาคม 2567 เวลา 08.00 - 16.30 น.

- ปลด เบรกเกอร์ ระบบ 115 เควี รหัส BPC01YB-01 พร้อมใบมีด สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 3 (โดย
NPV04YB-01 สฟฟ.นครปฐม 3. ยังคงจ่ายไฟ)

วันที่ 9 ตุลาคม 2567 เวลา 08.00 - 16.30 น.

- ปลด เบรกเกอร์ ระบบ 115 เควี รหัส BPC03YB-01 พร้อมใบมีด สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 3
(โดย BPB03YB-01 สฟฟ.บ้านโป่ง 2. ยังคงจ่ายไฟ)

ทั้งนี้ ขอให้ กปบ.(ก.3) เตรียมความพร้อมรองรับ การปลดเบรกเกอร์ระบบ 115 เควี วงจร สฟฟ.
บ้านโป่ง 2 - สฟฟ.บ้านโป่ง 3 (Open Loop) - สฟฟ.นครปฐม ในวัน เวลา ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายชัยวุฒิ ศรีชะฎา)
ชก.ปบ.(ต.๑) รักษาการแทน อก.ปบ.(ต.๑)

23 ก.ย. 2567

ที่ ต.1 กปบ.(คฟ.) 2495/2567

เรียน อก.บฟ.(ต.1), ผจก.กฟส.บปง.

- เพื่อโปรดทราบ

(นายชัยวุฒิ ศรีชะฎา)
ชก.ปบ.(ต.๑) รักษาการแทน อก.ปบ.(ต.๑)

23 ก.ย. 2567