



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ต.๑) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ต.๑ กปบ.(คฟ.) 157๐/2567 วันที่
เรื่อง ขอลดอุปกรณ์ภายใน บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด
เรียน อก.ปฟ.


ด้วย กปบ.(ต.๑) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด รหัส 1BPU01YB-01 และเบรกเกอร์ สถานีฯ บ้านโป่ง๒ รหัส BPB01YB-01 เพื่อให้ชุดปฏิบัติงานทำการแก้ไขจุดร้อน อุปกรณ์ Air Break Switch รหัส BPB1YS-05 บริเวณ หน้าปากทางเข้าโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ และจุด Termination Underground Cable ๑๑๕ เควี บริเวณ สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง๒ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงขอลดอุปกรณ์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

- ขอลด เบรกเกอร์ระบบ ๑๑๕ เควี บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด รหัสเบรกเกอร์ 1BPU01YB-01 และ ปลดสวิตช์ใบมีดรหัส 1BPU01YS-01, 1BPU01YS-02

ทั้งนี้ กปบ.(ต.๑) ขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้ง กฟผ. ทราบและแจ้ง บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด เพื่อขอลดอุปกรณ์ ตามวัน และเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นางสาวภาพร เวียงวีระ)
อก.ปบ.(ต.๑)
๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๗

ที่ ต.๑ กปบ.(คฟ.) 157๐/2567

เรียน อก.ปบ.(ก3),ผจก.กฟส.บปง.

-เพื่อโปรดทราบ

-กปบ.(ก3) เตรียมระบบรองรับการย้ายโหลดระบบ 115 เควี


(นางสาวภาพร เวียงวีระ)

อก.ปบ.(ต.๑) ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๗
ผคฟ.กปบ.(ต1)

โทร. (41) 10550-51