



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 42 /2568 วันที่
เรื่อง ขอให้ประสานงานแจ้งบริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด ทำการ Off Switch Intertrip

เรียน อก.ปฟ.

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟระบบ 115 เควี โดยปลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ดอนเจดีย์ ทั้งหมด เพื่อทดสอบฟังก์ชัน Remote ATS ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐม จะทำการย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ ด้านข้าง, สถานีฯ เลาขวัญและ SPP 115 เควี บริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด จากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟภ.1) ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) โดยขนานผ่านเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ด้านข้าง รหัส DAA01YB-01 โหลดรวมประมาณ 40 MW, สถานีฯ อุ้มทอง 2 (ชั่วคราว) ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กาญจนบุรี 2 (กฟผ.) โดยขนานผ่านเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ อุ้มทอง 1 รหัส UTG02YB-01 โหลดรวมประมาณ 10 MW และย้ายโหลดระบบ 22 เควี ของสถานีฯ ดอนเจดีย์ ทั้งหมด ไปรับไฟจากสถานีฯ ข้างเคียง

กปบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้ง บริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอ Off Switch Intertrip ช่วงที่มีการย้ายโหลด ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์) 8/01/68

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 42 /2568

เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., อก.ปบ.(ก1), ผจก.กฟส.สพ., กฟส.ดบ., กฟส.ดช.,
กฟส.ลข., กฟส.สข., กฟส.ศปจ., กฟส.นญช., กฟส.หปร.

- เพื่อโปรดทราบ

- กฟส.สพ. แจ้ง VSPP บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไปโอกรีน เพาเวอร์ จำกัด (DOA04) ให้งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์) 8/01/68

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	บุรีรัมย์	๑๓.๑.๖๘
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	8 ม.ค. 68