



บันทึก

ที่ หปล3-ส 24152 /2568
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอบเขต 115 kV / 22 kV
วันที่ 29 เมษายน 2568

เรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าม่วง
อุปกรณ์ - TM_KT1A (115/22 kV) (TM 2212, 2217)
งานที่ทำ แก้ไขจุดต่อร้อนที่อุปกรณ์ DS TM-2214, TM-7013
หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พุธ ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.00 น.
ถึงวัน พุธ ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 16.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพัลลภ ศิริศิลป์)

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการระบบ 3

แผนกปฏิบัติการระบบ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2413-6

โทรสาร : 02-436-2417

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.