



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.ก.1

ถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เลขที่ ก.1กปบ.(คฟ.)949/2568

วันที่ 06 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอลดอุปกรณ์ที่สถานีไฟฟ้าย่อยขุนศรี การไฟฟ้านครหลวง และ แจ้ง Open loop SNO line No.4,6 วันที่ 23 มีนาคม 2568

เรียน อก.ปฟ., อก.ปบ.ก.3

ด้วยในวันที่ 23 มีนาคม 2568 เวลา 09.00 - 14.30 น. ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต กฟก.1 มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วง แอร์เบรกสวิตช์รหัส KUS-7060SI ถึง สฟ.ขุนศรี (กฟน.) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานทำความสะอาดเทอร์มินัลล่อฟ้าและตรวจสอบแคล้มป์ระบบกราวด์ ซึ่งในการปฏิบัติงานดังกล่าวจำเป็นต้อง Open loop สฟ.ไทรน้อย line No.4,6 เป็นการชั่วคราว เพื่อปลดและสับอุปกรณ์แอร์เบรกสวิตช์รหัส KUS-7060SI ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กปบ.ก.1 จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

1. ศปฟ. ประสาน กฟน. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ถ่ายเทโหลด สฟ.ขุนศรี ไปรับไฟจากแหล่งจ่ายไฟอื่น พร้อมปลดเบรกเกอร์รหัส KUS-7012 และ ปลด ABS รหัส KUS-7060SI ในระหว่างการปฏิบัติงาน

1.2 ควบคุมการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

2. กปบ.ก.3 ทราบถึงสภาพการจ่ายไฟ Open loop line 4,6 สฟ.ไทรน้อย ในระหว่างการปลดและสับแอร์เบรกสวิตช์รหัส KUS-7060SI

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอมฤต บัวน้อย)

รก.ปบ.ก.1 ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.ก.1