



1076/2567

## บันทึก

|        |   |                           |
|--------|---|---------------------------|
| ที่    | หจล-ส. 24299 /2565                            | เรียน                     |
| จาก    | แผนกจัดการปฏิบัติการ                          | ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ. |
| เรื่อง | แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA | โทรศัพท์ : 02-590-5454    |
| วันที่ | 30 กรกฎาคม 2567                               | โทรสาร : 02-590-5456      |

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้  
สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 3  
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN3-KT5A

งานที่ทำ ตรวจสอบ Control Tap KT5A & Upper Gear

หมายเหตุ **-Keep Load ที่ สฟ. SN3 ไม่เกิน 420 MW, ที่ สฟ. NCS ไม่เกิน 300 MW,**

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.  
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน .....วันที่.....เวลา.....น.