



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.ก.1

ถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เลขที่

วันที่ 07 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขอดำเนินการแก้ไขระบบ 22 เควี (ฝากโหลด) สฟ.สุพรรณบุรี1, สฟ.ศรีประจันต์ และของดชนาน VSPP ใน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2567

เรียน อก.ปบ.ก.3, ผจก.กฟส.อ่างทอง, กฟส.วิเศษชัยชาญ

ด้วยในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 17.00 น. ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต กฟก.1 มีแผนงานถ่ายเทโหลด 22 เควี สฟ.อ่างทอง2 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานหรือ ถอนติดตั้งและทดสอบ งาน SCPS ซึ่งในการปฏิบัติงานดังกล่าวจำเป็นต้องนำโหลดไปฝากสถานีไฟฟ้าข้างเคียง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กปบ.ก.1 จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

1) ขั้นตอนถ่ายเทโหลด

1.1 ขอดำเนินการถ่ายเทโหลดระบบ 22 เควี นำโหลดฟีดเดอร์ 3 สฟ.อ่างทอง2 (ATB3) บางส่วนฝากฟีดเดอร์ 2 สฟ.สุพรรณบุรี 1 (SPA2), นำโหลดฟีดเดอร์ 4 สฟ.อ่างทอง2 (ATB4) บางส่วนฝากฟีดเดอร์ 3 สฟ.ศรีประจันต์ (SPC3), นำโหลดฟีดเดอร์ 5 สฟ.อ่างทอง2 (ATB5) บางส่วนฝากฟีดเดอร์ 5 สฟ.ศรีประจันต์ (SPC5)

1.2 ขอให้ กปบ.ก.3 ปรับอุปกรณ์ Off Auto ฟีดเดอร์ 2 สฟ.สุพรรณบุรี 1 (SPA2), Off Auto ฟีดเดอร์ 3 สฟ.ศรีประจันต์ (SPC3) , Off Auto ฟีดเดอร์ 5 สฟ.ศรีประจันต์ (SPC5)

1.3 เวลา 17.00 น. ขอดำเนินการถ่ายเทโหลดระบบ 22 เควี กลับไปรับไฟตามเดิม และปรับอุปกรณ์ On Auto

2) กฟส.วิเศษชัยชาญ แจ้ง VSPP บ.ก๊าซชีวภาพ เอ็นจิเนียริง ดชนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3) กปค. ควบคุมการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป