



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.กจ.

ถึง ผจก.กฟจ.กจ

เลขที่ ก.3 กจ.(ปป)- ๒๕๐๕ /2566

วันที่ 12 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานป้องกันเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรียน ผจก.กฟจ.กาญจนบุรี

ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี แทนตำแหน่งที่ว่างลง ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 นั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนระบบประชาธิปไตย และให้ความร่วมมือกับ กทต.จังหวัดกาญจนบุรี เป็นด้วยความเรียบร้อย ผบ.กจ. จึงได้พิจารณาวางแผนป้องกันเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ณ.จุดรวมคะแนนและสนง.อบจ.กาญจนบุรี ดังมีรายละเอียดดังนี้

**1. ด้านระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำ**

1.1.1 ตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง 115 เควี ในเขตรับผิดชอบของ กฟจ. กาญจนบุรี ทั้งหมด หากพบข้อบกพร่องของระบบ เร่งแก้ไข หากแก้ไขไม่ได้แจ้ง ผบค.ดำเนินการ

รับผิดชอบโดย

นายกฤษกร กำเนิดกาญจน์ พชง.6 (ปป)

นายปวิช อินทรพรหม พชง.6 (ปป)

นายวิรัชสิทธิ์ เจนสกุลมงคล พชง.6 (ปป)

1.1.2 ตรวจสอบระบบจำหน่าย วงจรฟีดเดอร์ 2 , 9 , 7 สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี1 ที่จ่ายกระแสให้กับศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี และ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ต.ท่ามะขาม อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี

รับผิดชอบโดย

นายไชยยศ ฝั่ล้อม พชง.6 (ปป)

1.1.3 วางแผนงานตัดต้นไม้ที่ใกล้แนวระบบจำหน่าย สามแยกบ้านจงเจริญ (ถนนพัฒนากาญจน์) ถึงศาลากลางจังหวัดจนถึงสิ้นสุดถึงสะพานแม่กลอง และ ถนนแสงชูโตจากแยกท่าล้อถึงแยกแก่งเสี้ยน

รับผิดชอบโดย

นายกรกฎ เปล่งพาณิชย์ พชง.5

**1.2 ตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลง**

1.2.1 ตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลงที่จ่ายไฟให้ สนง.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี บำรุงรักษาหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 315 เควีเอ ช่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จ่ายกระแสไฟฟ้าให้จุดรวมคะแนนหอประชุมก้านันธุ์ใหญ่บ้านอำเภอเมืองกาญจนบุรี

รับผิดชอบโดย

นายนิพนธ์ ครคง พชง.6

### 1.3. ประสานงานกับงานควบคุม การจ่ายไฟ

ประสานงานกับงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ ก.3 วางแผนงานตัดจ่ายวงจรไฟฟ้าให้ศาลากลางจังหวัด และสำนักงานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต) สามารถย้ายโหลดกับวงจรข้างเคียงได้ทันทีดังนี้

#### 1.3.1 ย้ายโหลด DMA10 บางส่วนไปจ่าย KCA 09 (กฟจ.กจ. ดำเนินการ)

สับ	KCA9S-07	DIS หน้าอำเภอ
ปลด	TMA2S-14	DIS สนง.ชลประทาน

1.3.2 แผนการตัดจ่ายไฟ กรณีเมนไลน์ดับ ( KCA09VB-01 ทริปล็อคเอาท์ ) ย้ายโหลด KCA09 ไปจ่าย TMA02 ( กฟจ.กจ.ดำเนินการ)

ปลด	KCA09S-06	DIS หน้าเรือนจำ
สับ	TMA2S-08	SF6 ป้อมสมนันท

### 1.4 จัดพนักงานพร้อมรถแก้ไข เตรียมการจ่ายไฟ เตรียมการแก้ไข ปัญหาฉุกเฉิน

1.4.1 พนักงานช่างปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ประจำเวรกะ 08.00-16.00 น. ใช้รถ กจ.10 และ

กจ.11

นายปวิช อินทรพรหม พชง.6 (ปฟ)

นายมงคล มากมาย พชง.6 (ปฟ)

ผู้ช่วยช่างปฏิบัติการระบบไฟฟ้า

1.4.1 พนักงานช่างปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ประจำเวรกะ 16.00-24.00 น. ใช้รถ กจ.12 และ

กจ.13

นายนพดล เชื้ออยู่ พชง.6 (ปฟ)

นายไชยยศ ไม้ล้อม พชง.6 (ปฟ)

ผู้ช่วยช่างปฏิบัติการระบบไฟฟ้า

## 2. ระบบไฟฟ้าสำรอง

2.1 ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 300 KW ให้กับ สนง.อบจ.กาญจนบุรี ติดตั้งเครื่อง 300 Kw สนง. อบจ.

รับผิดชอบโดย

นายวัชระ มานิช ชผ.ปป

นายนิพนธ์ ครคง พชง.6

นายวุฒิพงษ์ วิลาส ชชง.

ติดตั้งเครื่อง 60 KW ณ.จุดนับคะแนน ศาลากลางจังหวัด

รับผิดชอบโดย

นายกฤษกร กำเนิดกาญจน์ พชง.6 (ปฟ)

นายเมื่อง ไตรโอสถ ชชง.

## 3. ระบบสื่อสาร

3.1 ทดสอบการสื่อสารวิทยุสื่อสาร สำนักงาน ประจำรถแก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กจ.10,กจ.11 กจ.12,กจ.13 หากรับส่งไม่ได้ แจ้ง พนักงานสื่อสาร ก.3 มาดำเนินการแก้ไข

รับผิดชอบโดย

นายปรีช	อินทรพรหม	พขง.6 (ปฟ)
นายมงคล	มากมาย	พขง.6 (ปฟ)
นายไชยยศ	ไผ่ล้อม	พขง.6 (ปฟ)
นายนพดล	เชื้ออยู่	พขง.6 (ปฟ)

3.2 พนักงานส่งการณ์ Switching เป็นพนักงาน (E/O)

รับผิดชอบโดย

นายสุเมฆ	กาญจนสุธา	พขง.7
นายสุพจน์	เอื้อเพื่อ	พขง.7
นายปฐมพงศ์	ศรวัดมนา	พขง.6

#### 4. พนักงานเตรียมพร้อม ณ. สถานที่นับคะแนน

4.1 จัดพนักงานพร้อมเครื่องมือประจำ ณ.จุดนับคะแนน

รับผิดชอบโดย

นายปรีช	อินทรพรหม	พขง.6
นายธนาตล	วิเศษสิงห์	ชชง.
นายณัฐพล	ธัญญเจริญ	ชชง.

#### 5. การอำนวยความสะดวกและประสานงาน

5.1การอำนวยความสะดวกและประสานงาน กับ กกต.จังหวัด, กกต.เขต และหน่วยราชการต่าง ๆ

รับผิดชอบโดย

นายวัฒนา	มหารมย์	ผจก.กฟจ.กจ
นายชัชชัย	เชิดชูสุวรรณ	รจก.(ท)
นายสมปอง	กำจรกิตติคุณ	ทผ.ปป
นายวัชระ	มานิช	ชผ.ปป.

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้ปฏิบัติ จัดเตรียมเครื่องมือประจำตัว ,ไฟฉาย ส่องสว่าง,วิทยุสื่อสาร,โทรศัพท์มือถือ เตรียมพร้อมอยู่ในการควบคุมสั่งการของ ทผ.ปป / ชผ.ปป .กจ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักการในการดำเนินการตามแผนงานต่อไป

(นายวัชระ มานิช)

ทผ.ปป.รักษาการแทน ทผ.ปป.กจ

อนุมัติตามแผน



(นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ)

รจก.(ท)กฟจ.กาญจนบุรี

ที่ กจ(ปป) ๒๒๐๕/๒๕๖๖

เรียน ผชก.(ก.3)

เพื่อโปรดดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ให้ต่อไป



(นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ)

รจก.(ท)กฟจ.กาญจนบุรี