



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ต ๑)  
เลขที่ ต.๑ กปบ.(คฟ) 2884/2567  
เรื่อง ขอฝากโหลด ระบบ ๒๒ เควี  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ถึง กปบ.(ก.๓)  
วันที่ - ๖ พ.ย. ๒๕๖๗

เนื่องด้วย กสฟ.(ต ๑) มีแผนงานทดสอบฟังก์ชันรีเลย์ Broken conductor(46BC) ภายในเขต กฟต.๑ นั้น ในการนี้ กปบ.(ต-๑) จึงขอนำโหลดของ สถานีไฟฟ้าโพธาราม๑ ไปรับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าใน สังกัด กฟก.๓ เป็นการชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เช้า-เย็น)

๑. นำโหลดของ สฟฟ.โพธาราม ๑ รหัส PTR05VB-01 ไปรับไฟฟ้าจาก สฟฟ.บ้านโป่ง๑ รหัส BPA04VB-01

- สับ PTR5S-20 (บ้านหนองน้ำขาว) โหลดประมาณ 2.0 MW

๒. นำโหลดของ สฟฟ.โพธาราม ๑ รหัส PTR10VB-01 ไปรับไฟฟ้าจาก สฟฟ.บ้านโป่ง๑ รหัส BPA02VB-01

- สับ PTR10S-18 (บ้านหนองน้ำขาว) โหลดประมาณ 2.0 MW

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางสาวนภาพร เวียงวีระ)  
อก.ปบ.(ต ๑)

เรียน ผจก.กฟส.พชร., กฟส.บพ., กฟส.ดต.  
เพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวนภาพร เวียงวีระ)  
อก.ปบ.(ต ๑)

- ๖ พ.ย. ๒๕๖๗