



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ต1) ถึง กทบ.(ก3)
เลขที่ ต.1กทบ.(คฟ)904/2568 วันที่ 18 เมษายน 2568
เรื่อง ขอลดอุปกรณ์ ระบบ 115 เควี และฝากโหลดระบบ 22 เควี ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2568
เรียน อ.ก.ทบ.(ก3)

เนื่องด้วย กทบ.(ต1) มีแผนงานดับไฟฟ้าระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 3 เพื่อให้ชุดปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารสถานีไฟฟ้าด้านงานงานโยธาและงานไฟฟ้า จึงขอลดอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ 11 พฤษภาคม 2568 เวลา 07.00 - 16.30 น. (ดับไฟเข้า-เย็นจ่ายกลับ)

1. ปลด เบรกเกอร์ ระบบ 115 เควี รหัส BPC01YB-01 พร้อมใบมีด สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 3 (Open loop สฟฟ.บ้านโป่ง 3 - สฟฟ.นครปฐม 3)
 2. ปลด เบรกเกอร์ ระบบ 115 เควี รหัส BPC03YB-01 พร้อมใบมีด สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 3 (Open loop สฟฟ.บ้านโป่ง 3 - สฟฟ.บ้านโป่ง 2)
 3. สับ BPA04S-03(วัดจันทราธรรม) ฝากโหลด วงจร 1 สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 3 (BPC01VB-01) ไปรับไฟจากสถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 1 (BPA04VB-01) โหลดประมาณ 5.0 MW
 4. สับ BPA01S-03(โรงสี) ฝากโหลด วงจร 2 และ 3 สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 3 (BPC02VB-01 และ BPC03VB-01) ไปรับไฟจากสถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 1 (BPA01VB-01) โหลดประมาณ 4.0 MW
 5. สับ BPA02S-07(ตรงข้าม บริษัทน้ำเขา) ฝากโหลด วงจร 6 สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 3 (BPC06VB-01) ไปรับไฟจากสถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 1 (BPA02VB-01) โหลดประมาณ 1.0 MW
 6. สับ BPA06VB-01(สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 1) ฝากโหลด วงจร 7 สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 3 (BPC07VB-01) ไปรับไฟจากสถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 1 (BPA06VB-01) โหลดประมาณ 2.0 MW
- ทั้งนี้ ขอให้ กทบ.(ก3) เตรียมความพร้อมรองรับ การปลดเบรกเกอร์ระบบ 115 เควี วงจร สฟฟ.บ้านโป่ง 3 - สฟฟ.นครปฐม 3 (Open loop) และการฝากโหลดระบบ 22 เควี ในวันและเวลาดังกล่าว
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางสาวณภาพร เวียงวีระ)
อ.ก.ทบ.(ต1)

เรียน ผจก.กฟส.บปง.

- เพื่อโปรดทราบและแจ้ง ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาวนภาพร เวียงวีระ)

อก.ปป.(ต1)

18 เม.ย. 68

แผนกควบคุมระบบไฟฟ้า/กองปฏิบัติการ

โทร. (41)10550-51