



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ต.๑) ถึง กปบ.(ก.๓)  
เลขที่ ต.๑ กปบ.(คฟ.) 1925/2567 วันที่  
เรื่อง ขอฝากโหลด ระบบ ๒๒ KV  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

เนื่องด้วย กปบ.(ต.๑) มีแผนงานดับไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี วงจร ๑๑ สฟฟ.บ้านโป่ง๒ เพื่อให้ชุดปฏิบัติงานสับเปลี่ยนใบมีด เป็น Load break switch รหัสอุปกรณ์ BPB11S-25 ในการนี้ กปบ.(ต.๑) จึงขอ นำ โหลดของ วงจร ๑๑ สฟฟ.บ้านโป่ง๒ ไปรับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าในสังกัด กฟก.๓ เป็นการชั่วคราว โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ฝากโหลดของ วงจร๑๑ (บางส่วน) สฟฟ.บ้านโป่ง๒ ไปรับไฟฟ้าจาก สฟฟ.ท่ามะกา๒  
สับ BPB11S-13 (หนองโสน) ฝากโหลดรวมประมาณ ๑.๐ MW

๑. วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.(เช้า-เย็นกลับ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายชัยวุฒิ ศรีชะฎา)

ชก.ปบ.(ต.๑) รักษาการแทน อก.ปบ.(ต.๑)

25 ก.ค. 2567

ที่ ต.๑ กปบ.(คฟ.) 1925/2567

เรียน อก.บฟ.(ต.๑)

ผจก.กฟส.บ้านโป่ง, กรับใหญ่

-เพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชัยวุฒิ ศรีชะฎา)

ชก.ปบ.(ต.๑) รักษาการแทน อก.ปบ.(ต.๑)

25 ก.ค. 2567