

จาก กบบ.(ต.๑)

ถึง กบบ.(ก.๓)

เลขที่ ต.๑ กบบ.(คพ.) 2๖78/25๖๕

วันที่

เรื่อง ขอฝากโหลด ระบบ ๑๑๕ เควี

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

เนื่องด้วย กบส. ร่วมกับ กสพ.(ต.๑) มีแผนงานดับไฟฟ้า ระบบ ๑๑๕ เควี เพื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดรั่วของ Gas SF6 ที่เบรกเกอร์รหัส PTR04YB-01 สฟพ.โพธาราม ๑ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องปลด เบรกเกอร์รหัส PTR03YB-01 สฟพ.โพธาราม ๑ เนื่องจากเป็นเบย์ ๑๑๕ เควี ที่อยู่ติดกัน ซึ่งจ่ายไฟฟ้า ระบบ ๑๑๕ เควี ให้ สฟพ.โพธาราม ๒

ในการนี้ กบบ.(ต.๑) จึงขอนำโหลดของ สฟพ.โพธาราม ๒ ไปรับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าในสังกัด กพก.๓ เป็นการชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (ข้าม PEAK)

• นำโหลดของ สฟพ.โพธาราม ๒ รหัส PTS03YB-01 ไปรับไฟฟ้าจาก สฟพ.หนองปลาหมอ รหัส NOM01YB-01

- สับ NOM01YB-01 (สฟพ.หนองปลาหมอ) โหลดประมาณ 10 MW

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

Su Chin.

(นางสาวสุจิตรา ชินชำนาญ)
รก.ปบ.(ต.๑) รักษาการแทน อก.ปบ.(ต.๑)