



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.น.3

ถึง กทบ.ก.3

เลขที่ น.3 กทบ.(คฟ)- 1015 /2567 วันที่ 22 มี.ค. 2567

เรื่อง ขอฝากโหมลระบบ 115 เควี

เรียน อก.ทบ.ก.3

ตามหนังสือเลขที่ กฟผ. S63501/13686 ลว. 6 มี.ค. 2567 กฟผ. ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.) มีแผนงานดับไฟสถานีไฟฟ้าแรงสูงมโนรมย์ (MR-7052) ในวันที่ 26 มี.ค. 2567 ระหว่างเวลา 09.30 - 12.30 น. เพื่อให้ทีมงานแก้ไขน้ำมันรั่วซึมของ 115kV CVT. MR-VY5A เฟส B นั้น

กทบ.น.3 พิจารณาแล้ว ในการปฏิบัติงานดังกล่าวจำเป็นต้องถ่ายเทโหมลระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงมโนรมย์ (MR-7052) ฝากสถานีไฟฟ้าข้างเคียง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กทบ.น.3 จึงขอถ่ายเทโหมลระบบ 115 เควี ได้แก่ สถานีไฟฟ้าชยันต, สถานีไฟฟ้าอุทัยธานี, สถานีไฟฟ้าหนองฉาง และสถานีไฟฟ้าบ้านไร่ ไปรับการจ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช (DBN-7072) ผ่านเซอกิตสวิตช์เซอร์รัทส์ DBA01YB-02 เป็นการชั่วคราว (โหมลรวมประมาณ 65 เมกะวัตต์) โดย กทบ.น.3 จะประสานแจ้งให้ กทบ.ก.3 ทราบล่วงหน้าก่อนและหลังดำเนินการ ทั้งนี้ได้ประสานงานด้วยวาจากับ ผคฟ.กทบ.ก.3 (พีระภัทรฯ) ไว้ทางหนึ่งแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางสาว นงนุช สุขตั้งมั่น)

รท.ทบ.น.3 ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.น.3

21 มี.ค. 2567

ที่ น.3 กทบ.(คฟ)- 1016 /2567

เรียน อก.ทบ.น.3

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาว นงนุช สุขตั้งมั่น)

รท.ทบ.น.3 ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.น.3

21 มี.ค. 2567

ที่ กฟผ. S63501/13686



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ  
66 หมู่ 2 ตำบลไผ่ช่อตอน อำเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก 65000

6 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอดับไฟสายส่ง 115kV กฟผ. เพื่อทำงานที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงมโนรมย์

เรียน ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.) มีแผนงานแก้ไขน้ำมันรั่วซึมของ 115kV CVT. MR-VY5A เฟส B เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน จึงมีความจำเป็นต้องขอดับไฟสายส่ง 115 kV กฟผ. ตามรายละเอียดดังนี้

- สฟ.มโนรมย์ ขอดับไฟสายส่ง 115kV กฟผ. วงจร1 (MR-7052) วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.30-12.30 น.

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า จึงขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ย้ายโหนดดังกล่าวไปรับไฟจากทางด้านอื่น

กฟผ. อปน. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ และได้รับความร่วมมือด้วยดีเช่นเคย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมสัน นาคะกุล)

หัวหน้ากองควบคุมระบบ

ทำการแทน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ

โทรศัพท์ 0 5521 6640