



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แบบฟอร์มรับ – ส่งโทรสาร

ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร

ตำแหน่ง อก.ปฟ.

เลขที่ ท.น.3 กปบ.(คฟ)-3628/2567

ชื่อผู้ส่ง

ตำแหน่ง

วันที่ 17 ก.ย. 2567

ข้อความ / เอกสารแนบ - แผ่น

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง (กฟผ.อปก.) มีแผนงานดับไฟสถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช (DBN-7072) เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมและป้องกัน ระบบ 115 เควี ในวันที่ 27 ก.ย. 2567 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. – 18.30 น. ตามหนังสือเลขที่ 24090081 ลว. 11 ก.ย. 2567 นั้น

กปบ.น.3 พิจารณาแล้ว ในการปฏิบัติงานดังกล่าวจำเป็นต้องย้ายโหนดระบบ 115 kv. ได้แก่ สถานีไฟฟ้าค่ายบางระจัน, สถานีไฟฟ้าหันคา, บริษัท ธนกรรวมผล 999 จำกัด และ บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด ไปรับการจ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงมโนรมย์ (MR-7052) เป็นการชั่วคราว (โหนดรวมประมาณ 50 เมกะวัตต์) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กปบ.น.3 จึงใคร่ขอให้ ศปฟ. ประสานงานศูนย์ฯ กฟผ.เขต 4 (พิษณุโลก) เพื่อขอถ่ายเทโหนด และ ขอให้ กปบ.ก.3 ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ Operate อุปกรณ์ Circuit Switcher รหัส DBA01YB-02 ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว โดย กปบ.น.3 จะประสานงานแจ้ง ศูนย์ฯ กฟผ.เขต 4 (พิษณุโลก) และ กปบ.ก.3 ทราบล่วงหน้าก่อนและหลังดำเนินการ

ทั้งนี้ได้ประสานงานศูนย์ฯกฟผ.เขต 4 (พิษณุโลก)(คุณณัฐธัญญา) และ ผคฟ.กปบ.ก.3 (คุณนครินทร์ฯ) ทราบด้วยวาจาแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประสานงานศูนย์ฯ กฟผ.เขต 4 (พิษณุโลก) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวนงนุช สุขตั้งมั่น)

รก.ปบ.น.3 ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.น.3

17 ก.ย. 2567

ที่ น.3 กปบ.(คฟ.)-3629/2567

เรียน อก.ปบ.ก.3, อก.ปบ.น.3(ผจฟ.1), ผจก.กฟส.ชน., ทค., คบจ.

เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวนงนุช สุขตั้งมั่น)

รก.ปบ.น.3 ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.น.3

17 ก.ย. 2567

เอกสารแจ้งแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่แจ้ง : ศูนย์นันทบุรี กฟผ. - แผนกจัดการปฏิบัติการ

วันที่ : 11 กันยายน 2567

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช

เพื่อปฏิบัติงาน : ปรับปรุงระบบควบคุมและป้องกัน 115kV Line to PEA #1

ตั้งแต่ : เวลา 06.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ถึง : เวลา 18.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ขั้นตอนดำเนินการ : 1. กฟผ. ปลด 115kV Line to PEA #1 (เบรกเกอร์ DBN 7072 และใบมีด DBN 7077) ที่

สฟ.เดิมบางนางบวช ของ กฟผ.

2. กฟผ. ปลดใบมีด Incoming ที่รับจาก 115kV Line to PEA #1 ที่ สฟ.เดิมบางนางบวช ของ กฟผ.

หมายเหตุ :

แจ้งข้อมูลโดย : นายภาสกร เลขสุนทรากกร

ตำแหน่ง : วศ.7

โทร. : 02-436-2657

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์บางเขน กฟผ.

สถานะการอนุมัติงาน : อนุมัติ

วันที่ : 13 กันยายน 2567

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย : นายปิยะพงศ์ ศรีสุวรรณ

ตำแหน่ง : วศก.4

โทร. : 02-590-5454

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์ลพบุรี กฟผ.

สถานะการอนุมัติงาน : อนุมัติ

วันที่ : 16 กันยายน 2567

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย : นายกฤตภาส มากหมู่

ตำแหน่ง : วิศวกร

โทร. : 086-317-8138
