



บันทึก

ที่ หจล-ส. 37266 /2567
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง แจ้งขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kv.
วันที่ 2 ธันวาคม 2567

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 2
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA2-KT1A (SA2 2212, 2217)
งานที่ทำ แก้ไขน้ำมันรั่วซึม SA2-KT1A, เปลี่ยน PT 22kv SA2-VW1A

หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พุธที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น.
ถึงวัน พุธที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.