



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ)- 1655 /2566
ชื่อผู้รับ นางสาวนภาพร เวียงวีระ
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ต1)
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟระบบจำหน่าย 22 เควี วงจร DMA07 สถานีฯ ตำบลมะขามเตี้ย บางส่วน บริเวณหลังวัด ตำบลมะขามเตี้ย เพื่อให้ กฟส.ตำบลมะขามเตี้ย รื้อถอนเสา 12 เมตร จำนวน 60 ต้น

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ต1) เตรียมระบบจำหน่าย 22 เควี วงจร CBN10 สถานีฯ จอมบึง (กฟต.1) รองรับการถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ ตำบลมะขามเตี้ย วงจร DMA02 โหลดรวมประมาณ 2.0 MW ผ่าน Load Break Switch รหัส DMA02S-09 บริเวณจุดแบ่งเขตวัดรางเข้ ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 24/10/66
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ทผ./ขผ.	ดิษฐ์ใจ	24 ต.ค. 66
วศก.	จิรวัดน์ แก้วสมนึก	24 ต.ค. 66