



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟอ.พุทธรณทล

ถึง ผจก.กฟอ.พุทธรณทล

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปป)

/๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เสด็จมาเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม

เรียน ผจก.กฟส.พุทธรณทล ผ่าน รจก.(ท)

ตามหนังสือที่ นฐ ๐๐๑๗.๓/ว ๑๔๒๗๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จมาเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอพุทธรณทล จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ การรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เพื่อให้การดำเนินการเตรียมความพร้อมงานรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแผนดำเนินการดังนี้

๑. นายมาโนช แนนเนื้อ ผจก.กฟอ.พุทธรณทล ควบคุมสั่งการการดำเนินการงานรับเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำสำนักงานการไฟฟ้าสาขาพุทธรณทล
๒. นายจรเดช นิยมศิริ รจก.(ท) ประสานงานกองอำนวยการร่วม
๓. นายชูเดช อินเท้ง หผ.ปป. พร้อมชุดปฏิบัติงานประจำจุดติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำหน้าที่ประสานงานการจ่ายไฟหากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขัดข้อง
๔. นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์ ชผ.ปป. ทำหน้าที่ประสานงานการจ่ายไฟระหว่างศูนย์จ่ายไฟนครปฐมและชุดงาน
๕. นายตรัสนัย แก้วสมบัติ พชง.๕ ประจำจุด Mobile ขนาด ๕๐๐ Kw อาคาร ศูนย์เพื่อนใจ ห้องพุทธบูชา และ เวทีคอนเสิร์ต
๖. นายจานุวัฒน์ นัตสูงวงศ์ พชง.๕ ประจำจุด Mobile ขนาด ๓๐๐ Kw อาคารทางเข้าด้านหน้าโรงเรียนบวร และ ศูนย์เพื่อนใจอาคาร
๗. นายภาส ภาสุรกาญจน์ พชง.๕ ประจำจุด Mobile ขนาด ๕๐๐ Kw ด้านหลังอาคารหอประชุมและอาคารหอประชุม และแสงสว่าง
๘. นายฐิติรัตน์ อุ่นศิริ พชง.๖ ประจำจุด Mobile ขนาด ๑๒๐ Kw งานมินิคอนเสิร์ตและแสงสว่างประจำอาคาร
๙. นายวิทวัส บุญประคอง พชง.๖ ประจำจุด Mobile ขนาด ๖๐ Kw แสงสว่างอาคาร ๒ และ หอประทับพัก

๖. นายภัทรเศรษฐ์ สวัสดิ์รักษา พงช.๔ ผปบ. พร้อมชุดปฏิบัติงานประจำสำนักงานการไฟฟ้า
สาขาพุทธมณฑล ทำหน้าที่สำรองฉุกเฉิน (รายละเอียดชุดงานตามเอกสารแนบจำนวน ๓ แผ่น)

๗. ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ถือปฏิบัติตามแผนงานเตรียมความพร้อมอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายชูเดช อินทัง)

ทผ.ปป.กฟส.พุทธมณฑล

อนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ต่อไป



(นายมานอน แนนเื้อ)


ผจก.(ระดับ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ๑๐)

กฟส.พุทธมณฑล

ที่ ก.๓ พทช.(ปป.)๑๓๑๑ /๒๕๖๗

เรียน ออก.ปป.(ก๓)

เพื่อโปรดทราบ



(นายมานอน แนนเื้อ)

ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

รายละเอียดพนักงานที่ปฏิบัติงานเตรียมการรับเสด็จ หลกกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 13 กันยายน 2567

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จุดปฏิบัติงาน	รหัสเรียกขาน ว.	หมายเหตุ
1	นายขจรเดช นิยมศิริ	รจก.(ท)	กองอำนวยการร่วม	พทธมณชล U2	
2	นายชูเดช อินทร์	ทผ.ปบ.	ประสานงานทุกชุดงาน	พทธมณชล U3	

ลำดับ	จุดติดตั้ง Mobile Generator	ประจำจุดที่ 1	Mobile ขนาด 500 Kw คู่มือ อาคาร 2 ทั้งอาคาร ประจำจุดตรงต้นหม้อแปลง	รหัสเรียกขาน ว.	หมายเหตุ
	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จุดปฏิบัติงาน		
1	นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์	ชผ.ปบ.	คู่มือ อาคาร 2 ทั้งอาคาร	พทธมณชล 301	
2	นายอานนท์ นาคสุสุข	ชชง.	คู่มือ อาคาร 2 ทั้งอาคาร		
3	นายยืนยง รอดจินดา	ชชง.	คู่มือ อาคาร 2 ทั้งอาคาร		

ลำดับ	จุดติดตั้ง Mobile Generator	ประจำจุดที่ 2	Mobile ขนาด 500 Kw ควบคุมการจ่ายไฟเวทคอนเสิร์ตโตมใหญ่ และอาคาร ศูนย์เพื่อนใจ หอจพทรบุชา	รหัสเรียกขาน ว.	หมายเหตุ
	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จุดปฏิบัติงาน		
1	นายตรีสนัย แก้วสมบัติ	พชง.5	เวทคอนเสิร์ตโตมใหญ่ ศูนย์เพื่อนใจ	พทธมณชล 302	
2	นายณัฏวัฒน์ เจริญยิ่งสุข	ชุดงาน	เวทคอนเสิร์ตโตมใหญ่ ศูนย์เพื่อนใจ		
3	นายกิตติพงษ์ ศีเที่ยงธรรม	ชุดงาน	เวทคอนเสิร์ตโตมใหญ่ ศูนย์เพื่อนใจ		

ลำดับ	จุดติดตั้ง Mobile Generator	ประจำจุดที่ 3	Mobile ขนาด 300 Kw จ่ายบอลสูบล้อที่จำนวน 8 ดวง ปากทางเข้าด้านหน้าโรงเรียนบวร และ ศูนย์เพื่อนใจ	รหัสเรียกขาน ว.	หมายเหตุ
	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จุดปฏิบัติงาน		
1	นายจานุวัฒน์ นัคสูววงศ์	พชง.6	จ่ายบอลสูบล้อที่จำนวน และ ศูนย์เพื่อนใจ	พทธมณชล 303	
2	นายประทีป รุ่งเรือง	ชชง.	จ่ายบอลสูบล้อที่จำนวน และ ศูนย์เพื่อนใจ		
3	นายณัฐพล สุทธิสวัสดิ์	ชชง.	จ่ายบอลสูบล้อที่จำนวน และ ศูนย์เพื่อนใจ		

รายละเอียดพนักงานที่ปฏิบัติงานเตรียมการรับเสด็จ ทูกระห่มอมหหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 13 กันยายน 2567

ลำดับ	จุดติดตั้ง Mobile Generator		ประจำจุดที่ 4	Mobile ขนาด 500 Kw จ่ายบอลูนไฟท์ ด้านทางเข้าอาคารหอประชุมและอาคารหอประชุม	จุดปฏิบัติงาน	รหัสเรียกขาน ว.	หมายเหตุ
	รายชื่อ	ตำแหน่ง					
1	นายกาศ ภาสุรกาญจน์	พชง.4			จ่ายบอลูนไฟท์ ด้านทางเข้าอาคารหอประชุม	พทอมณชล 304	
2	นายเจษฎากร เผ่าพันธ์ (ใจ)	ชชง.			จ่ายบอลูนไฟท์ ด้านทางเข้าอาคารหอประชุม		
3	นายอานนท์ ลาภ (เอส)	ชชง.			จ่ายบอลูนไฟท์ ด้านทางเข้าอาคารหอประชุม		
ลำดับ	จุดติดตั้ง Mobile Generator		ประจำจุดที่ 5	Mobile ขนาด 60 Kw จ่ายมินิคอมพิวเตอร์ และแสงสว่าง	จุดปฏิบัติงาน	รหัสเรียกขาน ว.	หมายเหตุ
	รายชื่อ	ตำแหน่ง					
1	นายลลิตรัตน์ อุ่นศิริ	พชง.6			จ่ายมินิคอมพิวเตอร์ และแสงสว่าง	พทอมณชล 305	
2	นายธิต บัวอยู่	ชชง.			จ่ายมินิคอมพิวเตอร์ และแสงสว่าง		
3	นายอริรุทธิ์ อิ่มเนอม	ชชง.			จ่ายมินิคอมพิวเตอร์ และแสงสว่าง		
ลำดับ	จุดติดตั้ง Mobile Generator		ประจำจุดที่ 6	Mobile ขนาด 120 Kw ห้องประทับพัก	จุดปฏิบัติงาน	รหัสเรียกขาน ว.	หมายเหตุ
	รายชื่อ	ตำแหน่ง					
1	นายวิทวัส บุญประกอบ	พชง.5			ห้องประทับพัก	พทอมณชล 306	
2	นายปริญญา เลื่อน	ชุดงาน			ห้องประทับพัก		
3	นายณพพล คำน้อย	ชุดงาน			ห้องประทับพัก		
ลำดับ	ชุดงานแก่กระแสไฟฟ้าชุดข้อชุดที่ 1		ตำแหน่ง	ประจำจุดสวิตช์ย้ายโหนด และแก่กระแสไฟฟ้าชุดข้อ	จุดปฏิบัติงาน	รหัสเรียกขาน ว.	หมายเหตุ
	รายชื่อ	ตำแหน่ง					
1	นายภัทรเศรษฐ์ สวัสดิ์รักษา	พชง.4			สวิตช์ย้ายโหนด และแก่กระแสไฟฟ้าชุดข้อ	รณกไฟ 1129	
2	นายณพภาณต์ ยิ้มชลธิ์	ชชง.			สวิตช์ย้ายโหนด และแก่กระแสไฟฟ้าชุดข้อ		
3	นายเอกกรินทร์ พัพฒน์วารานนท์	ชชง.			สวิตช์ย้ายโหนด และแก่กระแสไฟฟ้าชุดข้อ		

รายละเอียดพนักงานที่ปฏิบัติงานเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี


วันที่ 13 กันยายน 2567

ลำดับ	ชุดงานแก่กระแสรักษาชุดข้อ 2		ประจำจุดสวิตช์ย้ายโพล्ट และแก่กระแสรักษาชุดข้อ		
	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จุดปฏิบัติงาน	รหัสเรียกขาน	หมายเหตุ
1	นายชัยสิทธิ์ ตุ่มทองคำ	พชง 6	สวิตช์ย้ายโพล्ट และแก่กระแสรักษาชุดข้อ	กระเซ้า 20	
2	นายอรรถพล ต่วนเครือ	ชชง.	สวิตช์ย้ายโพล्ट และแก่กระแสรักษาชุดข้อ		

หมายเหตุ รายชื่อพนักงานประจำจุดต่างอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



ถนนเส้น 4006 ศาลายา - นครชัยศรี



อาคาร 2



	พื้นที่เสด็จฯ	จุด 1,3,4 ขนาด 500 กว
	พื้นที่รับ - ส่งเสด็จฯ	จุด 2 ขนาด 300 กว
	เส้นทางเสด็จฯ	จุด 5 ขนาด 60 กว
	ประตู	จุดที่ 6 ขนาด 120 กว.

Rattanakos Sustainable



แผนผังสถานที่รองรับและแผนการตัดจ่ายไฟวงจรหลักให้สั้นเพื่อเพิ่มความมั่นคง

