

แผนการตัดจ่ายระบบไฟฟ้าให้สั้น เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า

แผนการตัดจ่ายระบบไฟฟ้าให้สั้น เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า

จังหวัด	สถานที่จัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ระดับอำเภอ/จังหวัด	วันที่ดำเนินการ	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร (สับ, ปลด อุปกรณ์)	ผู้ดำเนินการ
สมุทรสาคร	หอประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลคลองมะเดื่อ	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย.67	SMJ03	KTA08, SMJ01	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง	กฟส.กทบ.
	หอประชุม ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย.67	BNP09	SAV05	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง	กฟส.สค.2(บพว)
	หอประชุม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย.67	SMD02	SMD08	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง	กฟส.สค.
	หอประชุม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ	ระดับจังหวัด	16 มิ.ย. 67	SMD02	SMD08	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง	กฟส.สค.

แผนการตัดจ่ายระบบไฟฟ้าให้สั้น เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า

จังหวัด	สถานที่จัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ระดับอำเภอ/จังหวัด	วันที่ดำเนินการ	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร (สับ, ปลด อุปกรณ์)	ผู้ดำเนินการ
นครปฐม	หอประชุมอำเภอกำแพงแสน	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย.67	KSA05	KSA04	1.สับ KSA04S-02 DIS ตรงข้ามร้านวิริยะอะไหล่ยนต์ 2.ปลด KSA05S-03 DIS ตรงข้ามโรงสีเจริญพาณิชย์	กฟส.กฟส.
	หอประชุมอำเภอดอนตูม	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย.67	DTM09	DTM03	1.สับ DTM03S-03 SF6 หน้าไปรษณีย์ดอนตูม 2.ปลด DTM09S-03 SF6 ตลาด ชกส.	กฟส.ดตม.
	หอประชุมอำเภอนครชัยศรี	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย.67	NCB07	NCB02,SAC9	1.สับ NCB07S-08 SF6 โรงเหล้า 2.ปลด NCB07S-07 SF6 ตลาดไฟฟ้า	กฟส.นช.
	ศาลาประชาคมอำเภอบางเลน	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย.67	BEA10	BEA07	1.สับ BEA05S-09 DIS ตรงข้ามวัดลานคา 2.ปลด BEA10S-03 SF6 บั้มเอสโซ่	กฟส.บล.
	ศาลาประชาคมอำเภอพุทธมณฑล	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย.67	SLY06	SLY01	1.สับ SLY05S-02 DIS ปากซอย ส.พุลทรัพย์ 2.ปลด SLY05S-10 DIS แยกหอนาฬิกา	กฟส.พทท.
	อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย.67	NPT08	NPV01	-	กฟส.นฐ.
	อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย. 67	OYI01	SAC05	1.สับ OYI01S-05 SF6 ปากทางวัดไร่ขิง 2.ปลด OYI01S-09 DIS ปากทางวัดไร่ขิง	กฟส.สพร.
	อาคารสิริวิรูปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	ระดับจังหวัด	16 มิ.ย. 67	115 kV	NPU04	-	กฟส.นฐ.

แผนการตัดจ่ายระบบไฟฟ้าให้สั้น เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า

จังหวัด	สถานที่จัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ระดับอำเภอ/จังหวัด	วันที่ดำเนินการ	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดดวงจร (สับ, ปลด อุปกรณ์)	ผู้ดำเนินการ
กาญจนบุรี	หอประชุมอำเภอด่านมะขามเตี้ย	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย.67	DMA02	DMA01	ที่ว่าการอำเภอด่านมะขามเตี้ยอยู่ต้นทาง	กฟส.กทบ.
	หอประชุมอำเภอทองผาภูมิ	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย.67	VLA02	VLA05	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง	กฟส.ศค.2(บพว)
	หอประชุมอำเภอท่าม่วง	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย.67	TMA10	TMA05	1.สับ TMA09S-06 DIS ร.ร.คอมมเทค 2.ปลด TMA10S-05 SF6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 3.สับ TMA05S-18 DIS ซอยบ้านแขก 4.ปลด TMA10S-04 DIS ปากซอยบ้านแขก	กฟส.ทมง.
	หอประชุมอำเภอท่ามะกา	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย. 67	TMK08	TMK07	1.สับ TMK07S-09 DIS ตรงข้ามวัดตระคร้ำเอน 2.ปลด TMK07S-04 DIS โรงแรมอินเลิฟ	กฟส.ทมก.
	หอประชุมอำเภอไทรโยค	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย.67	SYA05	SYA09	1.สับ SYA06S-09 DIS ร้านครัวนายดาบ 2.ปลด SYA06S-03 SF6 หน้าเทศบาลวังโพธิ์	กฟส.ทยค.
	หอประชุมอำเภอบ่อพลอย	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย.67	BOP05	BOP10	1.สับ BOP04S-04 DIS บ้านช่องด่าน 2.ปลด BOP10S-02 SF6 บ้านหัวเขา	กฟส.บพล.
	หอประชุมอำเภอพนมทวน	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย.67	PTU08	PTU03	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง	กฟส.พทน.
	หอประชุมอำเภอเมืองกาญจนบุรี	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย.67	KCA09	TMA02	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง	กฟส.กจ.
	หอประชุมอำเภอเลาขวัญ	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย.67	LWA09	UTG05	1.สับ UTG05S-07 SF6 บ้านตะลุงเหนือ 2.ปลด LWA04S-07 SF6 หน้าไทยฟู้ดส์หนองปรอดู่	กฟส.ลข.
	หอประชุมอำเภอศรีสวัสดิ์	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย.67	SVA1R-01	-	ที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์อยู่ปลายสาย	กฟส.ศว.
	หอประชุมอำเภอสังขละบุรี	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย.67	VLA05	VLA04	ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจาอยู่ปลายสาย (จัดรถประจำจุด) 1.VLA05S-11 SF6 วัดสมเด็จ 2.โรงจักรสังขละบุรี	กฟส.สบข.
	หอประชุมอำเภอหนองปรือ	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย.67	BOU05	BOU01	1.สับ BOU01S-07 SF6 บ้านหนองขอน 2.ปลด BOU02S-03 SF6 ต.ร.อ หนองปรือ	กฟส.หปร.
	หอประชุมอำเภอห้วยกระเจา	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย.67	BOP09	UTG09	ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจาอยู่ปลายสาย (จัดรถประจำจุด) 1.BOP09S-06 SF6 ช้าง กพย.ห้วยกระเจา 2.BOP09S-05 SF6 ตรงข้าม AVR บ.เขาเขียว	กฟส.หกจ.
	ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี	ระดับจังหวัด	16 มิ.ย. 67	KCA02	TMA01	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง	กฟส.กจ.

แผนการตัดจ่ายระบบไฟฟ้าให้สั้น เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า

จังหวัด	สถานที่จัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา	ระดับอำเภอ/จังหวัด	วันที่ดำเนินการ	วงจรหลัก	วงจรสำรอง	แผนการตัดจ่ายไฟเพื่อลดโหลดวงจร (สับ, ปลด อุปกรณ์)	ผู้ดำเนินการ
สุพรรณบุรี	โรงแรมเลิศธานีสุพรรณบุรี	ระดับจังหวัด	16 มิ.ย. 67	SPA01	SPA10	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง	กฟช.สุพรรณบุรี
	ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย.67	SPA01	SPA10	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง	
	หอประชุม ที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย.67	BAM02	SPB01	1.สับ BAM02S-12 SF6 วัดมะนาว 2.ปลด BAM02S-19 SF6 วัดสวนหงษ์	กฟส.บางปลาม้า
	หอประชุม ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย.67	SPO03	SPN01	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง	กฟส.สองพี่น้อง
	หอประชุม ที่ว่าการอำเภออู่ทอง	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย.67	UTG03	UTG07	1.สับ UTG03S-09 SF6 ร้านเซเว่น 2.ปลด UTG03S-07 SF6 ป้อมตำรวจ	กฟอ.อู่ทอง
	อาคารเอนกประสงค์ผู้สูงอายุ	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย. 67	DAA06	DAA08	1.สับ DAA06S-05 SF6 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส 2.ปลด DAA06S-04 SF6 หน้าตลาดด่านช้าง	กฟส.ด่านช้าง
	ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย. 67	DBA05	DBA06	1.สับ DBA01S-03 SF6 โรงเรียนธรรมโชติ 2.ปลด DBA05S-03 SF6 วัดนางบวช	กฟอ.เดิมบางนางบวช
	หอประชุม เทศบาลหนองหญ้าไซ	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย. 67	LWA03	DAA02	1.สับ DAA02S-15 SF6 โรงเรียนมาบพยอม 2.ปลด DAA02S-14 DIS รพ.หนองหญ้าไซ 3.สับ DBA04S-08 SF6 บ้านดอนยาว 4.ปลด DAA02S-16 SF6 หน้าสยามโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1	กฟส.หนองหญ้าไซ
	โรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย. 67	SPC05	SPC03 ,SPC04	1.สับ DBA02S-08 SF6 หมวดการทางศรีประจันต์ 2.ปลด SPC05S-03 SF6 ตรงข้ามบ.ธนทรัพย์สมบัติ	กฟส.ศรีประจันต์
	หอประชุม ที่ทำการอำเภอสามชุก	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย. 67	DBA03	DBA04	1.สับ DBA04S-12 DIS สะพานดำ 2.ปลด DBA03S-08 SF6 ร้านเทเลวิซ	กฟส.สามชุก
หอประชุม ที่ทำการอำเภอดอนเจดีย์	ระดับอำเภอ	9 มิ.ย. 67	DOA06	DOA01	เป็นวงจรที่สั้นและมั่นคง	กฟส.ดอนเจดีย์	