



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.น.3 ถึง กทบ.ก.3

เลขที่ น.3 กทบ.(คฟ)- /2567 วันที่

เรื่อง ขอฝากโหลดระบบ 115 เควี

เรียน ออก.ทบ.ก.3

ตามหนังสือเลขที่ น.3 กฟส.มนร.(กป.) 727/2567 ลว. 11 มิ.ย. 2567 กทบ.น.3 มีแผนงานดับไฟ
สถานีไฟฟ้าแรงสูงมโนรมย์ (MR-7052) ในวันที่ 17 มิ.ย. 2567 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อให้ทีมงาน
กฟส.มโนรมย์ ดำเนินการปักเสาเข็มไลน์ ได้ไลน์สายส่งฯ บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้ามโนรมย์

กทบ.น.3 พิจารณาแล้ว ในการปฏิบัติงานดังกล่าวจำเป็นต้องถ่ายเทโหลดระบบ 115 เควี
สถานีไฟฟ้าแรงสูงมโนรมย์ (MR-7052) ฝากสถานีไฟฟ้าข้างเคียง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย กทบ.น.3 จึงขอถ่ายเทโหลดระบบ 115 เควี ได้แก่ สถานีไฟฟ้าชัยนาท, สถานีไฟฟ้าอุทัยธานี,
สถานีไฟฟ้าหนองฉาง และสถานีไฟฟ้าบ้านไร่ ไปรับการจ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช
(DBN-7072) ผ่านเซอกิตสวีตซ์เซอร์รหัส DBA01YB-02 เป็นการชั่วคราว (โหลดรวมประมาณ 65 เมกะวัตต์)
โดย กทบ.น.3 จะประสานแจ้งให้ กทบ.ก.3 ทราบล่วงหน้าก่อนและหลังดำเนินการ ทั้งนี้ได้ประสานงานด้วย
วากกับ ผคฟ.กทบ.ก.3 (คุณศุภสวัสดิ์ฯ) ไว้ทางหนึ่งแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางสาวนงนุช สุขตั้งมั่น)

รท.ทบ.น.3 ปฏิบัติงานแทน ออก.ทบ.น.3

13 มิ.ย. 2567

ที่ น.3 กทบ.(คฟ)- 2321 /2567

เรียน ออก.ทบ.น.3

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนงนุช สุขตั้งมั่น)

รท.ทบ.น.3 ปฏิบัติงานแทน ออก.ทบ.น.3

13 มิ.ย. 2567



ฟ.ป.บ.น.๓
 โทรสารขอปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สายส่ง

ชื่อผู้รับ นายเกรียงไกร ระเบียบเลิศ ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(น.๓) ส่งวันที่ เวลา น.
 ชื่อผู้ส่ง นายชูชีพ อินทร์ประสิทธิ์ ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ม.นร. ได้ส่งทางโทรสาร จำนวน แผ่น
 เลขที่ น.๓.กฟส.อ.ม.นร.(กป.) 127 วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ชื่อผู้รับ - ส่ง

ด้วย กฟฟ.ส.ม.นร.มีประสงค์จะขอ อนุมัติ ไฟดับ ถ่ายเทโหลด เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สายส่ง ที่
 สถานีไฟฟ้า ม.โนนรมย์ มีรายละเอียด ดังนี้ (กรณีส่งโทรสารฯ ถึง ฟ.ป.บ.น.๓ น้อยกว่า ๗ วันทำการ ให้ระบุเหตุผลในหมายเหตุด้วย)

พิดเตอร์	MRA01VB , MRA04VB , MRA06VB , MRA10VB , สายส่ง 115kV ชัยนาท-ม.โนนรมย์	
วัน/เดือน/ปี	17 มิถุนายน 2567	
ระหว่างเวลา	09.00 น. - 16.00 น.	
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ปริมาณงาน	งานปักเสาเข็มไลน์ หน้าสถานีไฟฟ้าม.โนนรมย์	
แผนการดำเนินงานจนเสร็จสมบูรณ์	ว/ด/ป/เริ่มงาน : 17 มิถุนายน 2567	ว/ด/ป/แล้วเสร็จ : 17 มิถุนายน 2567
เลขที่อนุมัติ/หมายเลขงาน	-	
สถานที่ปฏิบัติงาน	บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าม.โนนรมย์ถึงสี่แยกไฟแดง	
บริเวณที่ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน (ตามแผนผังแนบ 1 แผ่น)	ระบบจำหน่าย 22 kV บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าม.โนนรมย์ถึงสี่แยกไฟแดง	
ผู้ควบคุมงาน/รหัสรถยนต์	นายเทพนรินทร์ ตุ่มโท ช.ผ.ก.บ.ม.นร. (06-5110-2397)	
ผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากไฟดับ	ผู้ใช้ไฟที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ ๓๐๐ KVA ขึ้นไป	รวม.....ราย
	ผู้ใช้ไฟประเภท ฟาร์มไก่, ฟาร์มหมู, บ่อปลา, บ่อกุ้ง	รวม.....ราย
	ผู้ใช้ไฟอื่นๆ	รวม.....ราย

หมายเหตุ
 (นายชูชีพ อินทร์ประสิทธิ์)
 ผจก.กฟส.ม.นร.

เรียน อ.ฟ.ป.บ.น.๓ ผ่าน อ.ก.บ.บ.น.๓
 ผคฟ.พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติให้ปฏิบัติงานได้
 ตามคำขอ พิดเตอร์.....
 จาก.....
 ถึง.....
 ในวันที่...../...../..... ระหว่างเวลา..... ถึง.....
 ถึงวันที่...../...../..... ระหว่างเวลา..... ถึง.....
 ตามรายละเอียดขั้นตอนการทำสวิตชิง เลขที่.....
 จำนวน.....แผ่น
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
 (.....)
 ตำแหน่ง.....

ที่ ท.น.๓ กปบ.(คฟ.) -
 เรียน ผจก.....
 หัวหน้าสถานีฯ.....
 อนุมัติและแจ้ง กฟฟ./สถานีฯในสังกัด ทราบและดำเนินการ
 ต่อไป
 ให้เลื่อนไปดำเนินการในวันที่.....
 เนื่องจาก.....
 อาจมีแรงดันไฟฟ้าตก
 บริเวณ.....
 แรงดันประมาณ.....
 ให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟทราบล่วงหน้า
 ถึงผลกระทบในการดับไฟ/ถ่ายเทโหลดครั้งนี้
 (.....)
 ตำแหน่ง.....