



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ กท กปบ.(คฟ)- /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไชคินี
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.สฟ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก๓)

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ด้าน Low Side หม้อแปลงของ กฟผ. ในพื้นที่ กฟภ.๓ เพื่อให้ กบข.(ก๓) ติดตั้งระบบ Substation Control and Protection System (SCPS) ด้านเบรกเกอร์ ๒๒ เควี โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. - วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. ขอลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ด้านหม้อแปลง KT1A ที่สถานีฯ สุพรรณบุรี รหัส SP 2212 และสวิตช์ไบเมตดด้านออกไลน์ รหัส SP 2217

๒. วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๙.๐๐ น. ขอลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ด้านหม้อแปลง KT1A ที่สถานีฯ สุพรรณบุรี รหัส SP 2212 และสวิตช์ไบเมตดด้านออกไลน์ รหัส SP 2217

๓. วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. - วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. ขอลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ด้านหม้อแปลง KT2A ที่สถานีฯ สุพรรณบุรี รหัส SP 2222 และสวิตช์ไบเมตดด้านออกไลน์ รหัส SP 2227

๔. วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ขอลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ด้านหม้อแปลง KT2A ที่สถานีฯ สุพรรณบุรี รหัส SP 2222 และสวิตช์ไบเมตดด้านออกไลน์ รหัส SP 2227

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ ศสฟ. ประสานงานแจ้ง กฟผ. ในการขอดับไฟ โดยขอปลดเบรกเกอร์ และสวิตช์ไบเมตด ตามรายละเอียดข้อ ๑ ถึง ข้อ ๔ ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)
โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชผ.		
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	๑๓ ต.ค. ๖๕