



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# โทรสาร

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)- /๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.สพ.  
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก๓)

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ด้าน Low Side หม้อแปลงของ กฟผ. ในพื้นที่ กฟภ.๓ เพื่อให้ กบข.(ก๓) บำรุงรักษาอุปกรณ์ ๒๒ เควี ตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	วันที่-เวลา	สถานีไฟฟ้าแรงสูง (กฟผ.)	อุปกรณ์ที่ปลด-สับ	อุปกรณ์ที่ขอดับไฟฟ้า
๑	วันศุกร์ที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.	สพ.บ้านโป่ง ๒	BP2 2212 BP2 2217	หม้อแปลง KT6A
๒	วันอาทิตย์ที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.		BP2 2222 BP2 2227	หม้อแปลง KT4A

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 19/06/66  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)