



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# โทรสาร

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2567

ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร

ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์

จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปฟ.

ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 22 เควี ด้าน Low Side หม้อแปลงของ กฟผ. ในพื้นที่ กฟภ.3 เพื่อให้ กสพ.(ก3) บำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 เควี ตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	วันที่-เวลา	สถานีไฟฟ้าแรงสูง (กฟผ.)	อุปกรณ์ที่ปลด-สับ	อุปกรณ์ที่ขอดับไฟฟ้า
1	วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 2567 เวลา 08.00 น. - 12.00 น.	สพ.นครชัยศรี 1	NCS 2222 NCS 2227	หม้อแปลง KT3A
2	วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 2567 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.		NCS 2232 NCS 2237	หม้อแปลง KT4A
3	วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 2567 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.		NCS 2212 NCS 2217	หม้อแปลง KT1A+2A
4	วันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 2567 เวลา 08.00 น. - 12.00 น.	สพ.สมุทรสาคร 3	SN3 2222 SN3 2227	หม้อแปลง KT2A
5	วันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 2567 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.		SN3 2212 SN3 2217	หม้อแปลง KT1A

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)