



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 327 /2568 วันที่
เรื่อง ขอลดเบรกเกอร์ 22 เควี ด้าน Low Side ของหม้อแปลง กฟผ.
เรียน อก.ปฟ.

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 22 เควี ด้าน Low Side หม้อแปลงของ กฟผ. ในพื้นที่ กฟภ.3 เพื่อให้ กสฟ.(ก3) ทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 เควี ตามวาระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	วันที่-เวลา	สถานีไฟฟ้าแรงสูง (กฟผ.)	อุปกรณ์ที่ปลด-สับ	อุปกรณ์ที่ขอตัดไฟฟ้า
1	วันอังคารที่ 1 เม.ย. 2568 เวลา 08.00 น. – 12.00 น.	สฟ.สามพราน 2	SA2 2212 SA2 2217	หม้อแปลง KT1A
2	วันอังคารที่ 1 เม.ย. 2568 เวลา 13.00 น. – 16.30 น.		SA2 2222 SA2 2227	หม้อแปลง KT2A
3	วันพุธที่ 2 เม.ย. 2568 เวลา 08.00 น. – 16.30 น.	สฟ.กำแพงแสน	KS 2212 KS 2217	หม้อแปลง KT1A
4	วันพฤหัสบดีที่ 3 เม.ย. 2568 เวลา 08.00 น. – 16.30 น.		KS 2222 KS 2227	หม้อแปลง KT2A
5	วันพุธที่ 9 เม.ย. 2568 เวลา 08.00 น. – 12.00 น.	สฟ.เดิมบางนางบวช	DBN 2222 DBN 2227	หม้อแปลง KT2A//KT3A
6	วันพุธที่ 9 เม.ย. 2568 เวลา 13.00 น. – 16.30 น.		DBN 2212 DBN 2217	หม้อแปลง KT1A
7	วันพฤหัสบดีที่ 10 เม.ย. 2568 เวลา 08.00 น. – 16.30 น.	สฟ.สุพรรณบุรี 1	SP 2212 SP 2217	หม้อแปลง KT1A
8	วันศุกร์ที่ 11 เม.ย. 2568 เวลา 08.00 น. – 16.30 น.		SP 2222 SP 2227	หม้อแปลง KT2A
9	วันเสาร์ที่ 12 เม.ย. 2568 เวลา 08.00 น. – 16.30 น.	สฟ.สมุทรสาคร 2	SN2 2212 SN2 2217	หม้อแปลง KT1A
10	วันอาทิตย์ที่ 13 เม.ย. 2568 เวลา 08.00 น. – 16.30 น.		SN2 2222 SN2 2227	หม้อแปลง KT2A
11	วันอาทิตย์ที่ 20 เม.ย. 2568 เวลา 08.00 น. – 16.30 น.		SN2 2232 SN2 2237	หม้อแปลง KT3A
12	วันพุธที่ 22 เม.ย. 2568 เวลา 08.00 น. – 16.30 น.	สฟ.กาญจนบุรี 1	KB 2222 KB 2227	หม้อแปลง KT2A
13	วันพฤหัสบดีที่ 23 เม.ย. 2568 เวลา 08.00 น. – 16.30 น.		KB 2212 KB 2217	หม้อแปลง KT1A//KT3A

14	วันพฤหัสบดีที่ 24 เม.ย. 2568 เวลา 08.00 น. – 16.30 น.	สฟ.ท่าม่วง 1	TM 2212 TM 2217	หม้อแปลง KT1A
15	วันศุกร์ที่ 25 เม.ย. 2568 เวลา 08.00 น. – 16.30 น.		TM 2222 TM 2227	หม้อแปลง KT2A
16	วันอาทิตย์ที่ 27 เม.ย. 2568 เวลา 08.00 น. – 16.30 น.	สฟ.บ้านโป่ง 1	BP1 2222 BP1 2227	หม้อแปลง KT3A
17	วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ค. 2568 เวลา 08.00 น. – 16.30 น.		BP1 2212 BP1 2217	หม้อแปลง KT1A//KT2A

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 3/03/68

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 327 /2568

เรียน อท.ปบ.(ต1), อท.บฟ.(ก3), อท.ชฟ., ผจก.กฟจ.นฐ.CEO),
ผจก.กฟจ.สค.(CEO), ผจก.กฟจ.กจ.(CEO), ผจก.กฟจ.สพ.(CEO),
ผจก.กฟส.นฐ., ผจก.กฟส.สพร., ผจก.กฟส.กพส., ผจก.กฟส.สค.,
ผจก.กฟส.กจ., ผจก.กฟส.ทมจ., ผจก.กฟส.สพ., ผจก.กฟส.ดบ.

- เพื่อโปรดทราบ

- กปบ.(ต1) เตรียมระบบรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ 22 เควี
วงจร BPA01 ของสถานีฯ บ้านโป่ง 1 โหลดรวมประมาณ 1.6 MW ไปรับ
ไฟจากวงจร BPC03 สถานีฯ บ้านโป่ง 3 (กฟต.1) ผ่าน Load Break
Switch SF6 รหัส BPA01S-03 บริเวณโรงสี และย้ายโหลดวงจร BPA02,
BPA04 สถานีฯ บ้านโป่ง 1 ไปรับไฟจากสถานีฯ ข้างเคียง เป็นการชั่วคราว
ตามรายละเอียดข้อ 16 ต่อไป



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 3/03/68

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.	ลทอริบ	28 ก.พ. 68
วศก.	นครินทร์ อังสนาวคิน	25 ก.พ. 68