



# โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่	ก๓ กปบ.(คพ)-	/๒๕๖๕	วันที่	
ชื่อผู้รับ	กฟจ.สค.๒ (บพว.), กฟอ.ทมก., กฟอ.บล. กฟส.พทน., กฟส.สพน., กฟส.ทร., กฟย.นปม.		ตำแหน่ง	
ชื่อผู้ส่ง	นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์		ตำแหน่ง	รก.ปบ.(ก๓)
จำนวนเอกสารแนบ	- แผ่น			

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสถานีไฟฟ้า ในพื้นที่ กฟก.๓ เพื่อให้ กบช.(ก๓) บำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในสถานีฯ ตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟด้านเมนบัส ๑ สถานีฯ พนมทวน จึงขอให้ กฟส.พนมทวน แจ้ง VSPP บริษัท สิ้นไชยศรี จำกัด (วงจรถูก PTU๐๓) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

๒. วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟด้านเมนบัส ๑ สถานีฯ สองพี่น้อง ๑ จึงขอให้ กฟส.สองพี่น้อง แจ้ง VSPP บริษัท โซลาร์ต้า (ไทรใหญ่) จำกัด (วงจรถูก SPN๐๕) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

๓. วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟเมนบัส ๑ สถานีฯ บางเลน ๑ จึงขอให้ กฟอ.บางเลน แจ้ง VSPP บริษัท สิ้นเอกพาณิชย์ จำกัด (วงจรถูก BEA๐๓) และ บริษัท เคซีเอฟ พลังงานสีเขียว จำกัด (วงจรถูก BEA๐๕) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) และในเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟเมนบัส ๒ สถานีฯ บางเลน ๑ จึงขอให้ กฟอ.บางเลน แจ้ง VSPP หสน.ธัญกิจนครปฐม (วงจรถูก BEA๐๙) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

๔. วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟหม้อแปลง TP๑ สถานีฯ หนองปลาหมอ จึงขอให้ กฟย.หนองปลาหมอ แจ้ง VSPP บริษัท เอเชียนซูพีเรีย จำกัด (วงจรถูก NOM๐๑) และ กฟย.หนองปลาหมอ แจ้ง VSPP บริษัท ๕ อมตะ จำกัด (วงจรถูก NOM๐๒) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

๕. วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟเมนบัส ๑ สถานีฯ บ้านแพ้ว จึงขอให้ กฟจ.สมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) แจ้ง VSPP บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด (วงจรถูก BNP๐๒) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)


๖. วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟเมนบัส ๑ สถานีฯ ท่ามะกา ๑ จึงขอให้ กฟอ.ท่ามะกา แจ้ง VSPP โรงงานน้ำตาลท่ามะกา (วงจร TMK๐๑), บริษัทไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม (วงจร TMK๐๓) และบริษัท ไทยกาญจนบุรี พาวเวอร์ จำกัด (วงจร TMK๐๕) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

๗. วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟเมนบัส ๒ สถานีฯ ท่ามะกา ๑ จึงขอให้ กฟอ.ท่ามะกา แจ้ง VSPP บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร (วงจร TMK๐๖) บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม (วงจร TMK๐๘) และ บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม สาขา ๒ (วงจร TMK๐๘) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้ )

๘. วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟหม้อแปลง TP๑ สถานีฯ ท่ามะกา ๒ (ชั่วคราว) จึงขอให้ กฟส.ท่าเรือ แจ้ง VSPP บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด (วงจร TMU๐๒) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)


๙. วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟเมนบัส ๒ สถานีฯ บ้านแพ้ว จึงขอให้ กฟฟ.สมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) แจ้ง VSPP บริษัท ๑๗ อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (วงจร BNP๐๖) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กปบ.(ก๓) จึงขอให้ กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง ประสานงาน แจ้ง VSPP ในพื้นที่รับผิดชอบทราบแผนงานดังกล่าวของ กฟภ. โดยงดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)ตามรายละเอียดข้อ ๑ ถึง ข้อ ๙ ให้ ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 17 ส.ค. 65

รท.กปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อท.กปบ.(ก๓)

ทผ./ชผ.		๑๗ ส.ค. ๖๕
วศก.	เพชรรัตน์ ชื่นะ	๑๗ ส.ค. ๖๕