



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คพ)- /๒๕๖๕	วันที่
ชื่อผู้รับ กฟอ.ดบ., กฟอ.อทง., กฟอ.บพล., กฟส.สข. กฟส.ดมข., กฟส.ทยค., กฟย.หปร., กฟย.ตรส.	ตำแหน่ง
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์	ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก๓)
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น	

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสถานีไฟฟ้า ในพื้นที่ กฟก.๓ เพื่อให้ กบช.(ก๓) บำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในสถานีฯ ตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟด้านเมนบัส ๒ สถานีฯ เดิมบางนางบวช จึงขอให้ กฟอ.เดิมบางนางบวช แจ้ง VSPP บริษัท อริญเพาเวอร์ จำกัด (วงจร DBA๐๗) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

๒. วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟหม้อแปลง TP๑ สถานีฯ อุ้มทอง ๒ (ชั่วคราว) จึงขอให้ กฟอ.อุ้มทอง แจ้ง VSPP บริษัท อุ้มทองไปโอพาวเวอร์ จำกัด (วงจร UTV๐๑) และบริษัท อุ้มทองไปโอแมส จำกัด (วงจร UTV๐๒) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

๓. วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ดับไฟเมนบัส ๑ สถานีฯ บ่อพลอย ๑ จึงขอให้ กฟอ.บ่อพลอย แจ้ง VSPP บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จำกัด (วงจร BOP๐๓) และเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟเมนบัส ๒ สถานีฯ บ่อพลอย ๑ จึงขอให้ กฟอ.บ่อพลอย แจ้ง VSPP บริษัท แอ็ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (วงจร BOP๐๘) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

๔. วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟหม้อแปลง TP๑ สถานีฯ บ่อพลอย ๒ (ชั่วคราว) จึงขอให้ กฟย.หนองปรือ แจ้ง VSPP บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด (วงจร BOU๐๔) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

๕. วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟหม้อแปลง TP๑ สถานีฯ ศรีประจันต์ (ชั่วคราว) จึงขอให้ กฟส.สามชุก แจ้ง VSPP บริษัท ทีพีเอสสุวรรณบุรี จำกัด (วงจร SPC๐๓) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

๖. วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ดับไฟด้านเมนบัส ๑ สถานีฯ ด่านมะขามเตี้ย จึงขอให้ กฟส.ด่านมะขามเตี้ย แจ้ง VSPP บริษัท ไปโอ เอ็นเนอร์ยี กรุป จำกัด (วงจร DMA๐๒) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

๗. วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ดับไฟเมนบัส ๑ สถานีฯ ไทรโยค จึงขอให้ กฟส.ไทรโยค แจ้ง VSPP บริษัท คอนเซอร์วาชั่น ออฟ อีเนอร์จี จำกัด (วงจร SYA๐๒) และเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟเมนบัส ๒ สถานีฯ ไทรโยค จึงขอให้ กฟส.ไทรโยค แจ้ง VSPP บริษัท คอนเซอร์วาชั่น ออฟ อีเนอร์จี จำกัด (วงจร SYA๐๙) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

๘. วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟหม้อแปลง TP๑ สถานีฯ ท่าม่วง ๒ (ชั่วคราว) จึงขอให้ กฟย.ตลาดสำโรง แจ้ง VSPP บริษัท พลังงานเพิ่มพูน จำกัด และบริษัท พีซีพีจี (องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก) จำกัด (วงจร TMV๐๒) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กบบ.(ก๓) จึงขอให้ กฟภ.ที่เกี่ยวข้อง ประสานงาน แจ้ง VSPP ในพื้นที่รับผิดชอบทราบแผนงานดังกล่าวของ กฟภ. โดยงดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามรายละเอียดข้อ ๑ ถึงข้อ ๘ ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กบบ.(ก๓)
โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

หผ./ชผ.		
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	๑๒ พ.ย. ๖๕