



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่	ก๓ กปป.(คฟ.)- /๒๕๖๔	วันที่	
ชื่อผู้รับ	กฟอ.บพล., กฟอ.ตบ., กฟส.ทร., กฟส.ดมข. กฟส.ทยค., กฟส.สข., กฟย.นปม., กฟย.หปร. กฟย.ตสร.	ตำแหน่ง	
ชื่อผู้ส่ง		ตำแหน่ง	
จำนวนเอกสารแนบ	- แผ่น		

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสถานีไฟฟ้า ในพื้นที่ กฟภ.๓ เพื่อให้ กบษ.(ก๓) บำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในสถานีฯ ตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟด้านเมนบัส ๒ สถานีฯ เดิมบางนางบวช จึงขอให้ กฟอ.เดิมบางนางบวช แจ้ง VSPP บริษัท อริยุพาเวเวอร์ จำกัด (วงจร DBA๐๗) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

๒. วันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟด้านเมนบัส ๑ สถานีฯ ด้านมะขามเตี้ย จึงขอให้ กฟส.ด้านมะขามเตี้ย แจ้ง VSPP บริษัท ไบโอ เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด (วงจร DMA๐๒) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

๓. วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟหม้อแปลง TP๑ สถานีฯ ท่ามะกา ๒ (ชั่วคราว) จึงขอให้ กฟส.ท่าเรือ แจ้ง VSPP บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด (วงจร TMU๐๒) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

๔. วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟหม้อแปลง TP๑ สถานีฯ หนองปลาหมอ จึงขอให้ กฟย.หนองปลาหมอ แจ้ง VSPP บริษัท ๕ อมตะ จำกัด (วงจร NOM๐๒) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

๕. วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟเมนบัส ๑ สถานีฯ บ่อพลอย ๑ จึงขอให้ กฟอ.บ่อพลอย แจ้ง VSPP บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จำกัด วงจร BOP๐๓ และวันหยุดที่สืบตีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟเมนบัส ๒ สถานีฯ บ่อพลอย ๑ จึงขอให้ กฟอ.บ่อพลอย แจ้ง VSPP บริษัท แอ็ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (วงจร BOP๐๘) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

๖. วันพุธที่ ๑๕ - วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟหม้อแปลง TP๑ สถานีฯ บ่อพลอย ๒ (ชั่วคราว) จึงขอให้ กฟย.หนองปรือ แจ้ง VSPP บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด (วงจร BOU๐๔) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

๗. วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟเมนบัส ๑ สถานีฯ ไทรโยค จึงขอให้ กฟส.ไทรโยค แจ้ง VSPP บริษัท คอนเซอร์วาชั่น ออฟ อีเนอร์จี้ จำกัด (วงจร SYA๐๒) และวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟเมนบัส ๒ สถานีฯ ไทรโยค จึงขอให้ กฟส.ไทรโยค แจ้ง VSPP บริษัท คอนเซอร์วาชั่น ออฟ อีเนอร์จี้ จำกัด (วงจร SYA๐๙) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

๘. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟหม้อแปลง TP๑ สถานีฯ ท่าม่วง ๒ (ชั่วคราว) จึงขอให้ กฟย.ตลาดสำโรง แจ้ง VSPP บริษัท พลังงานเพิ่มพูน จำกัด และบริษัท พีซีพีจี (องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก) จำกัด (วงจร TMV๐๒) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

๙. วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดับไฟหม้อแปลง TP๑ สถานีฯ ศรีประจันต์ (ชั่วคราว) จึงขอให้ กฟส.สามชุก แจ้ง VSPP บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี จำกัด (วงจร SPC๐๓) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กปป.(ก๓) จึงขอให้ กฟพ.หน้างาน ประสานงาน แจ้ง VSPP ในพื้นที่รับผิดชอบทราบแผนงานดังกล่าวของ กฟภ. โดยงดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามรายละเอียดข้อ ๑ ถึง ข้อ ๙ ให้ ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)

อก.ปป.(ก๓)

ผคพ.กปป.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

รก.		1๐ พ.ย. 64
ทม./ชผ.		10 พ.ย. 64