



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ กท กปบ.(คฟ)- /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไชคินี
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.สฟ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(กท)

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ด้าน Low Side หม้อแปลงของ กฟผ. ในพื้นที่ กฟผ.๓ เพื่อให้ กบข.(กท) ติดตั้งระบบ Substation Control and Protection System (SCPS) ด้านเบรกเกอร์ ๒๒ เควี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ด้านหม้อแปลง KT3A ที่สถานีฯ สมุทรสาคร ๒ รหัส SN2 2232 และสวิตช์เบรกเกอร์ด้านนอกไลน์ รหัส SN2 2237
- วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๒๒.๐๐ น. ขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ด้านหม้อแปลง KT2A ที่สถานีฯ สมุทรสาคร ๒ รหัส SN2 2222 และสวิตช์เบรกเกอร์ด้านนอกไลน์ รหัส SN2 2227

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ ศสฟ. ประสานงานแจ้ง กฟผ. ในการขอดับไฟ โดยขอปลดเบรกเกอร์ และสวิตช์เบรกเกอร์ ตามรายละเอียดข้อ ๑ ถึง ข้อ ๒ ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) ๑ พ.ย. ๖๕
รก.ปบ.(กท) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(กท)

ผคฟ.กปบ.(กท)
โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชม.		๙ พ.ย. ๖๕
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	๙ พ.ย. ๖๕